




OLYMPIA HOTEL, EVENTS & SPA

 Calle Maestro Serrano, 3 - 5
46120 Alboraya (Valencia)

 **Teléfono:** 963033392

 **Web:** www.olympiahotelvalencia.com

INFORMACIÓN GENERAL

- Este hotel de primera categoría está situado en un nuevo barrio de Alboraya. Enfrente del mismo hay un servicio de transporte público, con el cual podrá llegar a todos los rincones de la ciudad. A dos kilómetros hay una playa de arena fina. El centro, donde podrá encontrar una gran variedad de tiendas y comercios, así como la estación, está a 2,5 km distancia.
- Este hotel urbano de conferencias y de relax, construido en el año 2001, ofrece a sus huéspedes numerosas instalaciones, como un vestíbulo de entrada con ascensores y el área de recepción abierta las 24 horas del día, que le ofrece servicio de caja fuerte y de consigna de maletas. También cuenta con una sala de conferencias y una sala de televisión en la cafetería. En lo referente a lo gastronómico, el hotel cuenta con una cafetería, una terraza-bar y un restaurante climatizado. Cuenta asimismo con un un garaje a su disposición.
- El hotel está formado por dos edificios contiguos (números 3 y 5 de la calle Maestro Serrano). El edificio del nº 5 tiene 7 plantas y un total de 167 habitaciones. En la planta -1 está el parking; en la planta baja está la recepción y los aseos; en la 1ª planta está la terraza, los salones y las habitaciones; en la planta 2ª hay más salones, el restaurante-buffet de desayunos y más habitaciones y en el resto de plantas están el resto de habitaciones.
- El edificio del nº 3 alberga el Club Multiocio (spa, gimnasio, salas de masaje y tratamiento y piscina) y la cafetería.
- Los desplazamientos entre ambos edificios por el interior, **no son accesibles, salvo por el paso interior de carga y descarga**, ya que hay escalones aislados, habría que salir al exterior para acceder de un edificio a otro
- Los desplazamientos entre las distintas plantas del edificio principal (nº5) **son accesibles** por medio de los ascensores y montacargas alternativos a las escaleras.

ATENCIÓN AL PÚBLICO Y OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

- El personal de atención al público está formado en atención a personas con discapacidad y con necesidades diferentes.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- La web del hotel cumple con los criterios de accesibilidad de la WCAG 2.0 nivel triple-A.
- Existe un plan de emergencia que contempla la evacuación de las personas con discapacidad.

ACCESO Y ZONA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso de **1,63 m**.
- La entrada principal del establecimiento (edificio del nº5) tiene 1 escalón de **5 cm** de altura, que está rebajado si se accede por la puerta giratoria.
- El escalón rebajado tiene un ancho libre de paso de **1,30 m** y una pendiente del **6,9%**.
- Hay tres puertas de acceso: dos iguales, parcialmente acristaladas, de doble hoja, que abren hacia fuera y tienen un ancho libre de paso de **73 cm**, cada hoja; y otra puerta giratoria, de vidrio, automática y su ancho libre de paso es de **1,30 m**. Todas las puertas están señalizadas con el logotipo del hotel de color no contrastado.
- La puerta giratoria tiene un botón de parada y bloqueo de puerta, tanto en el exterior como el interior, situado a una altura de **1 m**.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.
- En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de **1,12 m**, no adaptada para usuarios de silla de ruedas. También hay una mesa de atención al público con una altura libre inferior de **67 cm**, que la aproximación frontal de la silla de ruedas.
- El mostrador está equipado con un bucle de inducción magnética señalizado con su logotipo correspondiente.
- La entrada principal del establecimiento (edificio del nº3, Club Multiocio) es accesible sin desniveles.
- Tiene dos puertas iguales, parcialmente acristaladas, de doble hoja y abren hacia fuera. Su ancho libre de paso es de **85 cm**, cada hoja.
- Después de la puerta hay tres escalones de **14 cm** de altura, con una rampa alternativa.



- La rampa es practicable, tiene dos tramos de **70 cm y 2,40 m** de longitud, con unas inclinaciones respectivas de **14 %**. Su ancho libre de paso es de **1,06 m** y dispone de un pasamanos a un lado, no prolongado en los extremos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.
- Después de las puertas hay un felpudo suelto en el suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público tiene cuatro escalones de **17 cm** de altura, con una rampa alternativa.
- La rampa es practicable, tiene un tramo de **5,60 m** de longitud, con una inclinación del **10,5 %**. Su ancho libre de paso es de **94 cm** y dispone de un pasamanos a un lado, no prolongado en los extremos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel
- En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de **1,12 m**, no adaptada para usuarios de silla de ruedas.



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Itinerarios dentro del establecimiento

Se accede a las estancias del establecimiento principal (edificio del nº5) situadas en la planta baja, sin desniveles y a las de las plantas superiores por medio de ascensores alternativos a las escaleras.

Para acceder a la terraza y salas de eventos y reuniones de la 1ª planta el itinerario es accesible por el ascensor y montacargas.

También al parking subterráneo se accede por medio del ascensor.

El bar-cafetería y Club Multiocio, está situado en una planta baja y entreplanta superior del edificio contiguo, que corresponde al nº3.

Todos los recorridos interiores son accesibles por medio de las rampas anteriormente descritas, a excepción de los vestuarios y sala de musculación, que el itinerario es por escalones.

Habitación reservada para PMR: accesible

Nº de la habitación analizada: **102**
 Total de habitaciones adaptadas del establecimiento: **13 (8 habitaciones con plato de ducha y 5 habitaciones con bañera)**

Ubicación y tipo de itinerario: **En planta 1ª y con itinerario accesible por medio del ascensor.**
 Puerta de la habitación: **abre hacia dentro con ancho de paso de 77 cm**

★★★★ HOTEL 4 ESTRELLAS

Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no
Espacio libre de giro en interior (diámetro): Ø 1,50 m	Altura de los mandos de la climatización: 1,66 m
Altura de la cama: 60 cm	Espacio de acceso a la cama: derecho 1,10 m, izquierdo 60 cm
Tipo de puertas y tiradores del armario: correderas y tiradores de fácil apertura	Altura máx. y mín. del perchero: 1,74 m. Con perchas de mango largo
Altura máx. y mín. de baldas y cajones del armario: 1,80 m – 60 cm	Habitación con terraza: no
Comentarios: Las habitaciones reservadas para PMR pueden ser de dos camas, como la descrita o con cama de matrimonio. El resto de características de la habitación no varía.	
Cuarto de baño de la habitación reservada para PMR: practicable	
Puerta: corredera, hueco de paso con ancho de 89 cm	Espacio libre de giro en interior (diámetro): Ø 1,50 m
Tipo de pomo: sin pomo	Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con interruptor	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: sí, junto al inodoro
Lavabo	
Tipo de grifo: monomando	Altura del lavabo: 83 cm
Altura libre bajo el lavabo: 72 cm	Fondo libre bajo el lavabo: 58 cm
Altura del borde inferior del espejo: 85 cm, no inclinado	Altura máx. y mín. de los accesorios: 96 cm y 84 cm
Inodoro	
Espacio de acceso al inodoro: izquierdo 88 cm, frontal 1,65 m	Altura del asiento: 40 cm
Tipo y altura del mecanismo de descarga: presión en pared a 1,55 m	En el lado derecho, tipo de barra y altura: barra abatible a 77 cm
En el lado izquierdo, tipo de barra y altura: barra abatible a 77 cm	Separación entre barras: 65 cm
Ducha	
Ancho y fondo del espacio de acercamiento: 81 cm y 1 m	Plato de ducha: sin plato, enrasado con pendiente adecuada
Suelo antideslizante: sí	Silla o asiento de ducha: asiento de ducha fijo, abatible, regulable en altura y con reposabrazos abatibles a cada lado
Espacio correcto para hacer la transferencia al asiento: sí ancho ≥ 80 cm y fondo ≥ 1,20 m	Tipo de grifo, altura y ubicación: monomando de mango largo, a 80 - 96 cm, en pared perpendicular al asiento





Tipo de barra, altura y ubicación: no hay	Alcachofa regulable en altura: sí se alcanza desde el asiento
Tipo de mampara: con mampara de vidrio fija	
Comentarios: las barras del inodoro y el asiento de ducha son de “quita y pon”, se deslizan por un raíl de la pared, por lo que la colocación de las mismas y la altura del asiento se puede variar.	
Bañera (Habitación 435)	
Ancho y fondo del espacio de acercamiento: 1,13 m y 1,55 m	Altura de bañera: 50 cm
Tipo de asiento de bañera: tabla de transferencia	Tipo de grifo, altura y ubicación: monomando, a 60 cm, en pared corta de la bañera
Tipo de barra, altura y ubicación: horizontal a 70 cm, en la pared larga de la bañera	Alcachofa regulable en altura: sí, se alcanza desde la tabla de transferencia
Tipo de mampara: sin mampara	
Aseo reservado para PMR en zona común: practicable	
<ul style="list-style-type: none"> - En el establecimiento hay 3 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas, de características similares, situadas en la planta baja, 1ª y 2ª. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede a todas por un itinerario accesible. - Los aseos reservados de las plantas 1ª y 2ª están integrados en las baterías de aseos de mujeres. - El aseo reservado de la planta baja es una cabina independiente común para ambos sexos. 	
Cabina de aseo independiente (planta baja, junto a recepción)	
Nº de cabinas reservadas: 1	Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho de 75 cm	Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
Tipo de pomo: manilla	Cerrojo se abre desde el exterior: no
Tipo de iluminación: con interruptor	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: sí, junto al inodoro y a 1 m de altura
Lavabo	
Ubicación: dentro de la cabina	Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 77 cm	Fondo libre bajo el lavabo: 18 cm, con pedestal
Altura del borde inferior del espejo: 1,05 m, no inclinado	Altura máx. y mín de los accesorios: 92 cm
Inodoro	
Espacio de acceso al inodoro: izquierdo 1,05 cm, frontal 2,10 m	Altura del asiento: 40 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 74 cm	En lado derecho, tipo de barra y altura: barra fija horizontal a 68 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: barra abatible a 61 - 76 cm	Separación entre barras: 71 cm



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento: Practicable para PMR	Subterráneo en la planta -1	Accesible con ascensor	<ul style="list-style-type: none"> El itinerario desde el ascensor a las plazas reservadas es por una rampa cuyo pavimento está señalizado en azul. La rampa es practicable, tiene un tramo de 7 m de longitud, con una inclinación del 17,6%. Su ancho libre de paso es de 4,85 m y dispone de un doble pasamanos a un lado prolongado en los extremos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel. Tipo de pavimento: cemento, homogéneo y antideslizante Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 3 Señalizada con el SIA: en el pavimento y en vertical Ancho y fondo de la plaza: 4,55 m x 5 m Área de acercamiento lateral de 1,20 m de ancho: Sí Área de acercamiento señalizada en el pavimento: No
Escalera de ambos edificios	Comunica todas las plantas	Con ascensor y con plataforma elevadora alternativa	<ul style="list-style-type: none"> Tipo de escalera: interior Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 17 cm Fondo de huella: 28 cm Con tabica: Sí Con bocel: Sí Huella de pavimento antideslizante: Sí Borde de escalones con franja de señalización: No Zócalo de protección lateral: un lado Pasamanos en: un lado Tipo de pasamanos: sencillo



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
			<ul style="list-style-type: none"> Altura de Pasamanos: 1,05 m Hueco bajo escalera protegido: no hay
Ascensor 1 Accesible para PMR Practicable para personas con discapacidad visual y auditiva	Recepción Comunica plantas	Accesible	<ul style="list-style-type: none"> Altura de los botones exteriores: 1,17 - 1,23 m Ancho de la puerta: 80 cm Ancho y fondo de cabina: 1 m x 1,25 m Altura de la botonera interior: 1,03 m - 1,20 m Altura del pasamanos: 89 cm Espejo frente a la puerta: Sí Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No Cabina con señales sonoras: Sí Botones con números en: altorrelieve y braille Botones de color contrastado: No Cabina con señales visuales: Sí Botón de emergencia con testigo luminoso que onfirme el registro de la llamada: No
Ascensor 2 Practicable para PMR, personas con discapacidad visual y personas con discapacidad auditiva	Comunica desde la planta baja y por el acceso lateral del hotel por la Calle Avenida de la Horchata, 33, hasta la 2ª planta de los salones de eventos y usos múltiples	Accesible	<ul style="list-style-type: none"> Altura de los botones exteriores: 1,35 m Ancho de la puerta: 70 cm Ancho y fondo de cabina: 1,12 m x 1,07 m Altura de la botonera interior: 1,33 m - 1,50 m Altura del pasamanos: no hay Espejo frente a la puerta: no hay Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No Cabina con señales sonoras: No Botones con números en: altorrelieve y braille Botones de color contrastado: No Cabina con señales visuales: Sí



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
			<ul style="list-style-type: none"> Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No
Salón Buffet desayunos/ Restaurante	Planta 2ª del edificio principal (portal nº 5)	Accesible con ascensor	<ul style="list-style-type: none"> El itinerario desde el ascensor hasta el interior del restaurante/buffet es por una rampa alternativa a los cuatro escalones de 19 cm de altura. La rampa es practicable, tiene un tramo de 8,75 m de longitud, con una inclinación del 6,9%. Su ancho libre de paso es de 92 cm y dispone de un muro de protección como pasamanos a un lado. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel Carta en braille: Sí Altura barra buffet: 90 cm Altura de mesa: 72 cm Altura bajo mesa: 66 cm Ancho bajo mesa: 71 cm Fondo bajo mesa: 90 cm
Cafetería	Planta baja del edificio Club Multiocio	Practicable por rampas descritas en el acceso	<ul style="list-style-type: none"> Carta en braille: No Altura barra: 1,12 m Altura de mesa: 75 cm Altura bajo mesa: 72 cm Ancho bajo mesa: 1,17 cm Fondo bajo mesa: 80 cm
Sala de reuniones	Plantas 1ª y 2ª del edificio principal (portal nº 5)	Practicable con los ascensores (1 y 2) y el montacargas	<ul style="list-style-type: none"> Todas las salas son panelables y depende del evento, la distribución y el mobiliario varía.
Sala de Máquinas	Entreplanta superior del edificio Club Multiocio	No accesible, hay escalones	<ul style="list-style-type: none"> Sin vestuarios ni aseos adaptados para PMR.



Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Salas de masaje y tratamientos Club Multicocio	Planta baja del edificio	Practicable por rampas descritas en el acceso	El ancho libre de paso de las puertas de las cabinas varía entre 67 cm y 77 cm . Todas las camillas son hidráulicas por lo que permite regular la altura de las mismas.
Piscina	Planta baja del edificio Club Multicocio	Practicable por rampas descritas en el acceso	Sin grúa para entrar a la piscina. Sin vestuarios ni aseos adaptados.
Señalización	General del establecimiento		Rótulos de mismo formato: Sí Altura de los rótulos: 82 cm – 1,95 m Tamaño de letra: 2 a 6 cm Textos e iconos de color contrastado: Sí Textos e iconos en: braille y altorrelieve Iconos homologados: Sí

ACCESIBILIDAD VISUAL

Itinerarios dentro del establecimiento

Se accede a las estancias del establecimiento principal (edificio del nº5) situadas en la planta baja, sin desniveles y a las de las plantas superiores por medio de las escaleras o de los ascensores.

Para acceder a la terraza y salas de eventos y reuniones de la 1ª planta el itinerario es accesible por las escaleras o por el ascensor y montacargas.

También al parking subterráneo se accede por medio del ascensor.

El bar-cafetería y Club Multicocio, está situado en una planta baja y entreplanta superior del edificio contiguo, que corresponde al nº3.

Todos los recorridos interiores son por medio de escalones o rampas.

Las rampas tienen un pasamanos sin estar prolongado en los extremos. El inicio y final de las rampas no están señalizados con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel y su pavimento es antideslizante.



Habitación	
Número de la habitación: de color contrastado, con altorrelieve, con braille (solo en las reservadas para PMR)	Puertas de color contrastado: sí
Puertas o mamparas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay	Desniveles: no existen
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no
Elementos voladizos: no hay	Mobiliario distribuido de forma que no dificulta la circulación: sí
Tipo de iluminación: no homogénea	Información escrita de los servicios prestados: sí y disponible en braille
Plano de evacuación: textos y esquemas con color contrastado, sin altorrelieve y sin información en braille	Señales de emergencia: sonoras
Cuarto de baño de la habitación estándar	
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Puertas o mamparas de vidrio con marcas de color contrastado: no
Elementos voladizos: no hay	Contraste cromático entre paredes y suelos: sí
Aparatos sanitarios de color contrastado: sí	Tipo de iluminación: no homogénea

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: **sí hay**

Rótulos fácilmente identificables con la vista: **sí**

Señales de evacuación del edificio: **auditivas**

Habitación

Puerta de entrada con mirilla: **no**

Avisadores luminosos de llamada a la puerta: **no hay**

Conexión a internet: **sí hay**

TV que comunica con recepción: **no**

Teléfono de texto: **sí**

TV con despertador luminoso: **sí**

Teléfono con señal luminosa de llamada o sms: **sí**

Enchufe al lado de la cama: **sí**

Información escrita de los servicios prestados: **sí**

Señales de emergencia: **sonoras**

Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **sí**

Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **sí**

Ficha de accesibilidad Hotel Olympia Alboraya.

El hotel Olympia cumple los siguientes requisitos de accesibilidad.

Entrada:

La entrada es mediante una puerta giratoria que lleva botón de bajar la velocidad. Además existe otra puerta abatible.

Recepción:

La recepción cuenta con un lazo de inducción para atender a personas con audífonos. También cuenta con una zona accesible para atender a usuarios de sillas de ruedas.

Habitaciones:

El hotel tiene un total de 13 habitaciones adaptadas. Las habitaciones cuentan con puertas abatibles de 80 cm.

Espacio de giro a dos lados de la cama de un mínimo de 150 cm.

Acceso al baño por puerta corredora de 90 cm de libre paso. Radio de giro de 150 cm.

Amplio cuarto de baño con radio de giro de 150 cm. Barras de apoyo a ambos lados del inodoro. Transferencia lateral y frontal posible. La ducha está a ras, y cuenta con un asiento abatible. . El lavabo cuenta con espacio libre de obstáculos debajo del lavabo de 72 cm. para acceder y tiene un grifo mono mando. En varias habitaciones, está instalado el sistema flexible de "Pressalit Care". Con este sistema se puede adaptar el baño al usuario cambiando la posición vertical y horizontal de las barras de apoyo y el asiento de la ducha.

En los armarios existen perchas especiales con palos largos.

Dos habitaciones también cuentan con sistema de inducción conectado a la televisión para usuarios de audífonos.

Señalización en braille y altorrelieve:

Existen directorios de los servicios del hotel y señalización en braille y altorrelieve.

Restaurante:

El restaurante está situado en la segunda planta y el acceso está garantizado mediante ascensor y una bajada por una rampa.

Acceso cafetería:

El acceso a la cafetería cuenta con una bajada por unos escalones. Para usuarios de sillas de ruedas, hay una ruta alternativa tanto por el interior o el exterior mediante una rampa.

Parking:

El hotel tiene parking propio con plazas adaptadas con entrada accesible hasta la recepción.

Accessibility fact sheet Hotel Olympia Alboraya.

The Hotel Olympia meets the following requirements.

Main entrance:

Entrance is free of any obstacles. It has two doors: one rotating door with a speed control button and hinged doors.

Reception:

The reception has an induction loop to assist people with hearing aids. It also provide an area to assist wheelchair users.

Rooms:

The hotel has a total of 13 adapted rooms. The various rooms have hinged door of 80 cm.

Turning space on both sides of the bed of at least 150 cm.

Access to the bathroom by sliding door of 90 cm.

Spacious bathroom with turning radius of 150 cm. The toilet can be reached both frontally and sideways. The shower area is a roll-in shower, and has a folding seat with armrest for lateral transfer. The sink has free leg space underneath of 72 cm and a single lever tap.

In seven rooms the bathroom has been adapted by using a flexible system of "Pressalit Care".

Adjustments can be made both horizontally and vertically to adapt to users need. Also the shower chair can be adjusted in height and horizontally.

In the cabinets are special hangers with long sticks.

Two rooms also include induction loop system connected to the TV for Hearing Aid users.

Signs in Braille and raised letters:

Access information is available in Braille and relief signage.

Access restaurant:

the main restaurant and breakfast room is situated on the second floor and can be reached by elevator and a ramp.

Cafeteria:

The access to the cafeteria has a few steps. For wheelchair users, an alternative route is available both inside as outside by a ramp.

Parking:

The hotel has XXX adapted parking spaces with an accessible entrance to the reception.

VALENCIANA

CONSELLERIA DE TURISME, CULTURA I ESPORT
SERVEI TERRITORIAL DE TURISME I CULTURA

Plaça Alfons El Magnànim, 15, 2^a
46003 VALÈNCIA
Tel. 963 986 400
Fax 963 986 401

COMPLEJO HOTELERO OLYMPIA, S.L.
OLYMPIA HOTEL, EVENTS & SPA
Calle MAESTRO SERRANO, nº 3
46.120 - ALBORAYA (Valencia)

Informe del Jefe del Servicio Territorial de Turismo y Cultura de Valencia, en relación con el cumplimiento del Decreto 39/2004, de 5 de marzo y Orden de 25 de mayo de 2004.

Este Servicio Territorial de Turismo y Cultura de Valencia, informa que el establecimiento hotelero OLYMPIA HOTEL, EVENTS & SPA, sito en la Calle Maestro Serrano, nº 3, de la población de Alboraya, reúne condiciones de accesibilidad adecuadas para poderse publicitar como **ADAPTADO FÍSICO, VISUAL Y AUDITIVO**, una vez subsanadas las deficiencias técnicas, y, atendidas las recomendaciones propuestas por la inspección turística, que les fueron comunicadas con fecha de 11 de mayo de 2011, mediante escrito con número de registro de salida 1.344.

En la publicidad e información que realice el establecimiento hotelero respecto a la accesibilidad, se indicará, que se precisará de la **asistencia de un acompañante** en el uso de las plazas de aparcamiento adaptadas.

La presente comunicación, corresponde exclusivamente a la normativa de accesibilidad, sin afectar a los requisitos técnicos que dieron lugar a la clasificación e inscripción del establecimiento en el Registro General de Empresas, Establecimientos y Profesiones Turísticas de la Comunitat Valenciana.

En Valencia, a 02 de abril de 2012


Ángel Jiménez Paz
Jefe del Servicio Territorial